



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

FUKTMÄTNINGS PROTOKOLL



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

OBJEKT

Adress	Ängelholmsvägen 162, 269 42 Båstad
Fastighetsbeteckning	Båstad 109:359
Besiktningsnummer	20240422-01
Uppdragsgivare	Marie Hron
Fastighetsägare	Marie Hron
Besiktningsman	Fredrik Bäckgren
Besiktningsdag	2024-04-22

FUKTMÄTNINGAR

Utförande	Fuktmätningarna är ett stickprov och kan inte garantera en riskfri konstruktion. Fuktmätningar har utförts på vinden och i syll. Mätningen utfördes med Protimeter Surveymaster samt Protimeter Hygromaster.
Resultat	<p>Vind</p> <p>På vinden uppmättes en relativ fuktighet med högsta värdet på 38,2 % RF 9,9 C. Se bild 1.</p> <p>På vinden uppmättes det ett värde på 13,2 % fuktkvot i råsponten. Se bild 2.</p> <p>På vinden uppmättes det ett värde på 12,9 % fuktkvot i råsponten. Se bild 3.</p> <p>På vinden uppmättes det ett värde på 9,6 % fuktkvot i råsponten. Se bild 4.</p> <p>Syll</p> <p>I huset uppmättes det ett värde på 13,4 % fuktkvot i en syll. Se bild 5.</p> <p>Mätvärden under kritiskt värde garanterar dock inte att konstruktionen är riskfri.</p>
Information	<p>Luftfuktighet (RF)</p> <p>Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten faller ut i form av små vattendroppar. Vid 70 % -75 % RF finns det en risk för att mikrobiell tillväxt kan förekomma (mögel)</p> <p>Fuktkvot (FK)</p> <p>Ett materials fuktighet mäts i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).</p>

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.



Bild 4.



Bild 5.



Vänliga hälsningar

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Fredrik Bäckgren

Besiktningsman

0722-138684

Fredrik.backgren@skaneshusbesiktningar.se

www.skaneshusbesiktningar.se

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB
Glasbrukskajen 2 C
216 44 Limhamn

Fredrik.backgren@skaneshusbesiktningar.se

www.skaneshusbesiktningar.se